

# Základní informace k údržbě decentrálních větracím systémům se zpětným ziskem tepla

## Všeobecné pokyny k používání

- ❑ Výrobce doporučuje celoroční provoz větracího systému se zpětným ziskem tepla.
- ❑ V případě, že větrací systém z nějakého důvodu vypnete, zavřete vnitřní kryty.
- ❑ V případě extrémně silného nárazového větru, vypněte systém a zavřete vnitřní kryty.
- ❑ Systém může být provozován pouze s osazením některého z filtrů.
- ❑ Obsluhu systému nenechávejte provádět dětem, seniorům nebo osobám s psychickými či intelektuálními poruchami, jejich nezkušenost nebo nevědomost by mohla zapříčinit poruchu funkčnosti přístroje.

## Údržba

Decentrální větrací systémy inVENTer jsou téměř bezúdržbové. Jednoduchou údržbu může provádět konečný uživatel sám.

- ❑ **Před vlastní údržbou a servisem musí být větrací systém vždy vypnutý pomocí regulátoru!**
- ❑ K vyčištění použijte běžně dostupné úklidové prostředky používané v kombinaci s teplou vodou.
- ❑ K údržbě můžete použít úklidové prostředky jako je netřepící se měkký hadřík, měkký kartáček a vysavač.
- ❑ Tepelný výměník je vyrobený z keramiky, proto vyžaduje opatrné zacházení (hrozí nebezpečí poškození).
- ❑ Prachové filtry mají dlouhou životnost a mohou se opakovaně vyprat (vydrží 20 – 30 prání). Výrobce doporučuje údržbu filtrů dle potřeby jednou za 6–8 týdnů. Filtry vyperte pod teplou, tekoucí vodou.
- ❑ Pylové filtry, jemné pylové a uhlíkové filtry jsou určeny pro jednorázové použití. Po jejich použití je nahraďte novými filtry.

